

Заместителю руководителя
Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора
С.В.Хренкову

УВЕДОМЛЕНИЕ.


Согласно Представлению от 30.03.2020 г. №76/33-38 и.о. заместителя начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора М.В.Синько, выданного по результатам проверки МБОУ Весеннинской ООШ, сообщая следующее:

в МБОУ Весеннинской ООШ разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Данный план будет исполнен в полной мере в указанные сроки.

Директор МБОУ Весеннинской ООШ


Л.Ю.Крикунова.

15.04.2020 г.



«Утверждаю»

Директор



Л.Ю.Крикунова

План мероприятий МБОУ Весеннинской ООШ

по устранению нарушений требований

правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией.

№	Наименование мероприятия	Наименование нормативного док-та и № его пункта	Сроки исполнения	Ответственный
1.	Создать схему котельной	п. 2.8.3., 2.8.4. ПТЭ ТЭУ	до 01.05.2020	Гл.инженер Ростовтеплоэнерго Скорченко С.А.
2.	Обозначить и пронумеровать оборудование и арматуру, выполненные в натуре.	п. 2.8.3. ПТЭ ТЭУ	до 01.05.2020	Гл.инженер Ростовтеплоэнерго Скорченко С.А.
3.	Выполнить антикоррозийное покрытие 2-х опор тепловой сети	п. 6.1.30 ПТЭ ТЭУ	До 01.07.2020	Директор Крикунова Л.Ю.
4.	Заменить тепловую изоляцию и покровный слой трубопровода тепловой сети	п. 6.1.31 ПТЭ ТЭУ	До 01.07.2020	Директор Крикунова Л.Ю.

Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.